



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.ГВ.ОП014.В.01507

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности « 27 » апреля 2009 г.

Действителен до « 20 » апреля 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Рулонное напольное покрытие из ПВХ для жилых
 и полупромышленных помещений**
 продукция

код ОКП

3918 10 900 0

код ТН ВЭД

Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в

**НПБ 244-97: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (материал сильногорючий по
 СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (материал
 легковоспламеняемый по СНиП 21-01-97*), материал с высокой дымообразующей
 способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д3 по СНиП 21-01-97*), материал
 умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20
 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*), группа РП2 по ГОСТ Р 51032-97 (материал
 слабораспространяющий пламя по поверхности по СНиП 21-01-97*) – рулонное
 напольное покрытие для полупромышленных помещений, группа РП3 по ГОСТ Р
 51032-97 (материал умереннораспространяющий пламя по поверхности по СНиП 21-
 01-97*) – рулонное напольное покрытие для жилых помещений.**

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на: **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: **“Armstrong World Industries Ltd.” (Великобритания)**

реквизиты предприятия, организации

Fleck Way, Teesside Industrial Estate, Thornaby, Stockton-on-Tees, Cleveland, TS 179JT, UK

адрес

Изготовитель: **“Armstrong World Industries Ltd.” (Великобритания)**

реквизиты предприятия, организации

Fleck Way, Teesside Industrial Estate, Thornaby, Stockton-on-Tees, Cleveland, TS 179JT, UK

адрес



№ **0226932**

Сертификат выдан на основании:

| Документ (наименование, номер, дата) | Исполнитель (наименование, регистрационный номер) |
|--|--|
| Отчет по сертификационным испытаниям № 07/СО – 2006 от 30.03.2006 г. | ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип» № ССПБ.RU.ИН.102 от 23.06.2005 г. |
| Отчет по сертификационным испытаниям № 29/СО – 2008 от 18.04.2008 г. | ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип» № ССПБ.RU.ИН.102 от 23.06.2005 г. |
| Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1182 от 27.02.2008 г. | Орган по сертификации Академия ГПС МЧС России № ССПБ.RU.ОП014 от 30.03.2006 г. |

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования».

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
Рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан: органом по сертификации Академия ГПС МЧС России
№ ССПБ.RU.ОП014 от 30.03.2006 г.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре

129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4, тел. (495) 682-58-78, факс (495) 683-76-77

адрес

 Руководитель органа по сертификации



М.В. Алешков
инициалы и фамилия

Эксперт





Р.Г. Акперов
инициалы и фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

