



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.ГВ.ОП034. В.00149

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 08.06.2007 г.

Действителен до 08.06.2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец
**Рулонного напольного покрытия из ПВХ для
 жилых и полукommerческих помещений тип Rhino Robust
 (приклеенного на водно-дисперсионный клей марки Homakoll® 208)**

наименование продукции

код К-ОКП

3918 10 1000

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
**НПБ 244-97: группа горючести – ГЗ по ГОСТ 30244-94 (нормальногорючие по СНиП
 21-01-97), группа воспламеняемости – ВЗ по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые по
 СНиП 21-01-97), коэффициент дымообразования – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (с высокой
 дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97), показатель токсичности Т2 по ГОСТ
 12.1.044-89 (умеренноопасные по СНиП 21-01-97), группа распространения пламени – РП2
 по ГОСТ Р 51032-97 (слабораспространяющие пламя по СНиП 21-01-97)**

обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии.

номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Сертификат выдан ЗАО «ТПК «МАГАМАКС»

наименование предприятия, организации

105077, Москва, ул. Первомайская, д.89, стр.1

тел. (495) 975-75-01 факс: (495) 975-75-03

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель

«Armstrong World Industries Ltd.»

наименование предприятия, организации

Великобритания, Флэк Вэй, Промышленный р-н в Тиссайде, Торнаби Стоктон-он-Тиз, Кливленд ТС-17.9 Дж Т

юридический адрес, телефон, факс

№ **0212891**

М.П.



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 41/07 от 07.06.2007 г.	Испытательная лаборатория АНО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации в ССПБ № ССПБ.RU.ИН 082
Сертификат на соответствие системы управления качеством требованиям EN ISO 9001:2000 № Q 06359	Орган по сертификации систем качества «The British Standards Institution»
Декларация-обязательство от 30.05.2007 г.	«Armstrong World Industries Ltd.»

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
«Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»**

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарным знаком фирмы-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется
(приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «СтройПОЖТЕСТ», ССПБ. RU. ОП. 034
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д.27 тел. +7 863 2214039, тел./факс +7 863 2406598

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации


подпись

О.Е. Карлова

инициалы, фамилия



Эксперт


подпись

Е.В. Воеводина

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.