



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.37.577.Д.010164.08.07

от 27.08.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Линолеум поливинилхлоридный антистатический для жилых и общественных помещений

изготовленная в соответствии
с сертификатом системы менеджмента качества (ISO 9001:2000) № Q 06359 от 30.06.2003 г.,
орган по сертификации BSI Management Systems

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

МСанПин 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях"; ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

"Armstrong World Industries Limited", Fleck Way, Teesside Industrial Estate, Thornaby on Tees,
TS17 9JT, United Kingdom, Великобритания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Представительство "Армстронг Европа ГмБХ", 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1,
офис Е502/504, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №05/691 ИЛЦ "Независимый институт экспертизы и сертификации" от
13.08.2007 г., Протокол испытаний №714, №715 от 13.08.2007 г. ИЛЦ "Независимый институт
экспертизы и сертификации" (аттестат аккредитации №ГСЭН RU.ЦОА. 159)

№038078

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более
Миграция в воздушную среду, мг/м куб. м, не более
Формальдегид
Ацетальдегид
Пропан-2-он
Бензол
Винилхлорид
Диоктилфталат
Дибutilфталат

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

15
(атм. возд.)
0,003
0,01
0,35
0,1
0,01
0,02
0,1

Область применения:
в качестве напольного покрытия в жилых и общественных помещениях, лечебно-профилактических учреждениях всех типов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область и способ применения, требования безопасности при использовании, дата изготовления, срок эксплуатации



Заключение действительно до 26.08.2012 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

М. П.

Бланк N 038078