



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.11. 2008р.

№ 05.03.02-03/ 75272

Покриття для підлоги з ПВХ багат шарове антистатичне без підоснови

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3918 10 900

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикулу)

В житловому, громадському та промисловому будівництві

(сфери застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія «Armstrong World Industries Ltd», Англія, TS 17 9JT Fleck Way, Teesside Industrial Estate, тел.: 01642 768600

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пост, WWW)

Компанія «Armstrong World Industries Ltd», Англія, TS 17 9JT Fleck Way, Teesside Industrial Estate, тел.: 01642 768600

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пост, WWW)

згідно контрактів з українськими фірмами

(дані про контракти на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

НРБУ-97, ДБН-В. 1.4-2.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва", СанПін 6027 А-91, інструкція № 6035 А-91

ДРВ формальдегіду 0,01 мг/м³, РД 52.04.186-89; ДРВ дибутилфталату 0,05 мг/м³, РСН 265-74; ДРВ ксилолу 0,20 мг/м³, МУ 2613-82; ДРВ толуолу 0,60 мг/м³, МУ 2613-82

Показники статичного електричного поля не перевищують норму (15 Кв/м-1)

Сумарна питома активність ПРН продукції не перевищує допустиму норму 370 Бк/кг (1 кл)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції спеціального контролю не потребує

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриття для підлоги з ПВХ багат шарове антистатичне без підоснови, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: нема

Етикетка надається виробником, використання згідно з Інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні продукція санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

На митній території продукція санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: нема
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Український науково-дослідний інститут
промислової медицини

м.Кривий Ріг-96,50096, Дніпропетровської
області, вул. Виноградова, 40, тел.:

8(0564)53-21-85

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 322 від 07.11.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Карнаух М.Г.